



ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»  
(ОАО «Череповецгаз»)

Заместителю начальника управления  
архитектуры и градостроительства мэрии  
г. Череповца

А.В. Богдановой

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,  
Вологодская обл.,  
Российская Федерация, 162614  
Тел./факс (8202) 59-01-59; 59-01-17  
E-mail: chergas@chergas.ru  
ОКПО 03263639, ОГРН 1023501237638,  
ИНН 3528004778, КПП 352801001

607 от 13 MAR 2014

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети.

**Извещаем Вас о том, что в границы запрашиваемого земельного участка попадают кабели и аноды ЭХЗ.**

**Просим учесть охранную зону оборудования ЭХЗ и предусмотреть обременения, накладываемые на данный земельный участок в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».**

**Заказчик:** Управление Архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца

**Основание для выдачи технических условий** – заявление заместителя начальника управления А.В. Богдановой № 328/03-09-04 от 28.02.2014г

**Наименование объекта газификации:** полифункциональный торгово-развлекательный комплекс с размещением объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и спорта

**Местоположение объекта газификации:** г. Череповец, ул. Олимпийская (за трамвайным парком), вдоль пр. Победы

**Направление использования газа:** отопление и горячее водоснабжение

**Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:** 20 м<sup>3</sup>/ч

**Возможная точка подключения:** газоснабжение возможно выполнить от существующего газопровода среднего давления (Рраб 0,3 МПа) диаметром 500 мм в районе пересечения ул. Олимпийской и ул. Краснодонцев г. Череповца

**Срок подключения объекта:** в течение 30 дней после предоставления всех документов в соответствии с законодательством РФ.

**Срок действия технических условий:** 2 года.

**Заместитель генерального директора-  
главный инженер**

Исп. Коничева Г.Г.  
т. 59-01-24

Э.С. Ярославов

11.03.2014 11:02